

Landkreis Celle, Postfach 2133, 29232 Celle

Celle-Uelzen Netz GmbH
Postfach 2129
29261 Celle

Auskunft erteilt

Dr. Adam

Postfach 3211
29232 Celle

Dienstgebäude

Alte Heide
29348 Scharnhorst

Telefon 05141/916-6670

Telefax 05141/916-6698

E-Mail marc.adam@LKCelle.de



Prüfbericht

04.02.2026

Auftrag: A25-00353

Ersetzt Dok. Nr. D-62899 vom 06.08.2025

Trinkwasseruntersuchung gemäß § 28 der Trinkwasserverordnung
hier: Wasserversorgungsanlage im Sinne von § 2 Nr. 2 Buchstabe a - zentrale
Wasserversorgungsanlage

Wasserwerk Unterlüß, Reinwasser, D9350009

Beurteilung:

- | | |
|----------|--|
| P25-1361 | Korrektur: 1. Änderung des zitierten DIN-Verfahrens für die Parameter Geruch und Geschmack.
2. Kenntlichmachung der in Fremdvergabe/Unterauftrag vergeben Parameter an das Labor Wirts und Partner Sachverständigen GmbH. |
| P25-1361 | Die vorliegende Probe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. |
| P25-1362 | Korrektur: Kenntlichmachung der in Fremdvergabe/Unterauftrag vergeben Parameter an das Labor Wirts und Partner Sachverständigen GmbH. |
| P25-1362 | Die vorliegende Probe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. |

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten: Der Landkreis Celle verarbeitet Ihre Daten im Rahmen einschlägiger Gesetze, insbesondere § 3 NDSG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO. Sie können Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Übertragbarkeit und Widerspruch gegenüber dem Landkreis Celle geltend machen. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.landkreis-celle.de/datenschutz.html>. Sollten Sie ein gedrucktes Exemplar wünschen, können Sie dieses gerne unter den oben angegebenen Kontaktdaten anfordern.

Wir sind für Sie da
Montag und Dienstag 8.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch und Freitag 8.00 - 13.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 17.00 Uhr

So erreichen Sie uns
Telefon: (0 51 41) 916-0 | Telefax: (0 51 41) 916-1718
Hausadresse: Trift 26, 29221 Celle
E-Mail: info@lkcelle.de | Internet: www.landkreis-celle.de

Unsere Bankverbindung
IBAN: DE80 2695 1311 0000 0034 00
BIC: NOLADE21GFV
Gläubiger-ID: DE44 ZZZ0 0000 1629 13

Prüfbericht: Wasserwerk Unterlüß, Reinwasser, D9350009

Auftrag: A25-00353

Probenahme:

Probenahme durch: Sebeke
Probentransport: Lichtgeschützt und gekühlt
Probeneingang Labor: 28.04.2025 13:45
Prüfbeginn: 28.04.2025
Prüfende: 04.02.2026

Prüfergebnisse:

Probe-Nr.:	P25-1361			
Probenahmestelle:	WW Unterlüß Reinwasser		CELL-Nr.:	CELL00058
Probenahmepunkt:	Netz Ausgang			
Probenahmezeitpunkt:	28.04.2025 11:05			
Desinfektion:	Abflammen			
Probenahmeverfahren:	EN ISO 19458 K19: 2006-12/ISO 5667 A14: 2011-02			
Geräte ID/ Sonden:	1249			
Parameter	Methode	Einheit	Ergebnis	Grenzwert
Färbung vor Ort*	DIN EN ISO 7887-C1-A: 2012-04		farblos	
Geruch vor Ort*	DIN EN ISO 1622 (Anhang C): 2006-10		ohne	
Geschmack vor Ort*	DIN EN ISO 1622 (Anhang C): 2006-10		normal	
pH-Wert vor Ort*	DIN EN ISO 10523: 2012-04		8,4	6,5 - 9,5
Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort*	DIN EN 27888: 1993-11	µS/cm	213	2790
Temperatur vor Ort *	DIN 38404 C4: 1976-12	°C	9,50	
Säurekapazität pH 4,3	DIN EN 38409-H7: 2005-12	mmol/l	1,1	
Basekapazität pH 8,2	DIN EN 38409-H7: 2012-12	mmol/l	<0,10	
Gesamthärte	DIN 38409 H6: 1986-01	mmol/l	0,776	
Karbonathärte	DIN 38409 H6: 1986-01	mmol/l	0,54	
Calcitlösekapazität	DIN 38404-10: 2012-12	mg/l	1,44	5,00
Trübung	DIN EN ISO 7027-1: 2016-11	NTU	0,13	1,0
Färbung 436 nm	DIN EN ISO 7887: 2012-04	1/m	<0,10	0,50
Ammonium	DIN 38406 E5: 1983-10	mg/l	<0,030	0,50
Nitrit	DIN EN 26777: 1993-04	mg/l	<0,050	0,50
Nitrat	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07	mg/l	4,52	50,0
Phosphat	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	<0,0307	
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07	mg/l	10,9	250
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07	mg/l	30,0	250
Fluorid	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07	mg/l	0,036	1,50
Oxidierbarkeit	DIN EN ISO 8467 H5: 1995-05	mg/l	<1,0	5,0
TOC	DIN EN 1484 H3: 2019-04	mg/l	0,444	
# Cyanid gesamt	DIN 38405 D13: 2011-04	mg/l	<0,004	0,050
Calcium	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	15,2	
Calcium	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mmol/l	0,380	
Magnesium	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	9,62	
Magnesium	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mmol/l	0,396	

Prüfbericht: Wasserwerk Unterlüß, Reinwasser, D9350009

Auftrag: A25-00353

Probe-Nr.:	P25-1361			
Probenahmestelle:	WW Unterlüß Reinwasser		CELL-Nr.: CELL00058	
Parameter	Methode	Einheit	Ergebnis	Grenzwert
Natrium	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	7,56	200
Kalium	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	1,01	
Kalium	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mmol/l	0,0258	
Eisen	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	<0,060	0,200
Mangan	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	<0,015	0,050
Aluminium	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	<0,040	0,200
Cadmium	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	<0,0009	0,00300
Chrom gesamt	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	<0,003	0,025
Kupfer	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	<0,020	2,0
Nickel	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	<0,006	0,020
Blei	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	<0,003	0,010
Bor	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	<0,020	1,0
# <i>Antimon</i>	DIN EN ISO 17294-2: 2024-03	mg/l	<0,001	0,005
# <i>Arsen</i>	DIN EN ISO 17294-2: 2024-03	mg/l	<0,001	0,010
# <i>Selen</i>	DIN EN ISO 17294-2: 2024-03	mg/l	<0,001	0,010
# <i>Quecksilber</i>	DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08	mg/l	<0,0003	0,0010

Parameter, die zur Untersuchung an das externe Labor Dr. Wirts+Partner, Hannover weitergeleitet wurden, werden kursiv und mit # dargestellt.
Parameter, die bei der Probenahme vor Ort bestimmt werden, sind mit einem * gekennzeichnet.

Beurteilung:

Die vorliegende Probe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Korrektur: 1. Änderung des zitierten DIN-Verfahrens für die Parameter Geruch und Geschmack.

2. Kenntlichmachung der in Fremdvergabe/Unterauftrag vergeben Parameter an das Labor Wirts und Partner Sachverständigen GmbH.

Probe-Nr.:	P25-1362			
Probenahmestelle:	Unterlüß, Urwaldschneise 1		CELL-Nr.: CELL00057	
Probenahmepunkt:	Küche, Spüle, Kaltwasser			
Probenahmezeitpunkt:	28.04.2025 11:35			
Desinfektion:	Ohne			
Probenahmeverfahren:	EN ISO 19458 K19: 2006-12/ISO 5667 A14: 2011-02			
Parameter	Methode	Einheit	Ergebnis	Grenzwert
Nitrit	DIN EN 26777: 1993-04	mg/l	<0,050	0,50
Cadmium	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	<0,0009	0,00300
Kupfer	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	<0,020	2,0
Nickel	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	<0,006	0,020
Blei	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	<0,003	0,010
# Antimon	DIN EN ISO 17294-2: 2024-03	mg/l	<0,001	0,005
# Arsen	DIN EN ISO 17294-2: 2024-03	mg/l	<0,001	0,010

Parameter, die zur Untersuchung an das externe Labor Dr. Wirts+Partner, Hannover weitergeleitet wurden, werden kursiv und mit # dargestellt.

Prüfbericht: Wasserwerk Unterlüß, Reinwasser, D9350009

Auftrag: A25-00353

Probe-Nr.:	P25-1362		
Probenahmestelle:	Unterlüß, Urwaldschneise 1	CELL-Nr.:	CELL00057

Beurteilung:

Die vorliegende Probe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Korrektur: Kenntlichmachung der in Fremdvergabe/Unterauftrag vergeben Parameter an das Labor Wirts und Partner Sachverständigen GmbH.