

Prüfbericht: Celle-Uelzen Netz GmbH, Sprengerstr. 2, Celle

Auftrag: A26-00051

Probe-Nr.:	P26-0201		
Probenahmestelle:	WW Wietze	CELL-Nr.:	CELL00077

Beurteilung:

Die vorliegende Probe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Probe-Nr.:	P26-0202			
Probenahmestelle:	ON Wietze, Neue Mitte 1, Rathaus		CELL-Nr.:	CELL00053
Probenahmepunkt:	Toilette, HWB			
Probenahmezeitpunkt:	19.01.2026 11:00			
Desinfektion:	Abflammen			
Probenahmeverfahren:	EN ISO 19458 K19: 2006-12/ISO 5667 A14: 2011-02			
Geräte ID/ Sonden:	1256			
Parameter	Methode	Einheit	Ergebnis	Grenzwert
Geruch vor Ort*	DIN EN ISO 1622 (Anhang C): 2006-10		normal	
Geschmack vor Ort*	DIN EN ISO 1622 (Anhang C): 2006-10		normal	
pH-Wert vor Ort*	DIN EN ISO 10523: 2012-04		8,7	6,5 - 9,5
Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort*	DIN EN 27888: 1993-11	µS/cm	374	2790
Temperatur vor Ort *	DIN 38404 C4: 1976-12	°C	8,20	
Escherichia Coli	DIN EN ISO 9308-1: 2017-09	/100 ml	0	0
Coliforme Keime	DIN EN ISO 9308-1: 2017-09	/100 ml	0	0
Koloniezahl bei 22°C	TrinkwV § 43, Absatz 3: 2023-06	/ml	0	100
Koloniezahl bei 36°C	TrinkwV § 43, Absatz 3	/ml	0	100
Enterokokken	DIN EN ISO 7899-2: 2000-11	/100 ml	0	0
Trübung	DIN EN ISO 7027-1: 2016-11	NTU	0,48	1,0
Färbung 436 nm	DIN EN ISO 7887: 2012-04	1/m	<0,10	0,50

Parameter, die bei der Probenahme vor Ort bestimmt werden, sind mit einem * gekennzeichnet.

Beurteilung:

Die vorliegende Probe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Probe-Nr.:	P26-0203			
Probenahmestelle:	ON Wietze- CFG- Übergabeschacht		CELL-Nr.:	CELL01001
Probenahmepunkt:	Zapfhahn			
Probenahmezeitpunkt:	19.01.2026 11:25			
Desinfektion:	Abflammen			
Probenahmeverfahren:	EN ISO 19458 K19: 2006-12, Zweck A			
Geräte ID/ Sonden:	T58			
Parameter	Methode	Einheit	Ergebnis	Grenzwert
Temperatur vor Ort *	DIN 38404 C4: 1976-12	°C	7,60	