

Prüfbericht: Celle-Uelzen Netz GmbH, Sprengerstr. 2, Celle

Auftrag: A26-00407

Probenahme:

Probenahme durch: Tietje
Probentransport: Lichtgeschützt und gekühlt
Probeneingang Labor: 15.04.2026 13:40
Prüfbeginn: 15.04.2026
Prüfende: 17.04.2026

Prüfergebnisse:

Probe-Nr.:	P26-1272			
Probenahmestelle:	Allerstr.7, Kita		CELL-Nr.: CELL00015	
Probenahmepunkt:	Küche, Spüle			
Probenahmezeitpunkt:	15.04.2026 09:45			
Desinfektion:	Abflammen			
Probenahmeverfahren:	DIN EN ISO 19458 K19: 2006-12/DIN ISO 5667-5 A14: 2011-02			
Geräte ID/ Sonden:	1207/ pH24, LF 8			
Parameter	Methode	Einheit	Ergebnis	Grenzwert
Geruch vor Ort*	DIN EN ISO 1622 (Anhang C): 2006-10		normal	
Geschmack vor Ort*	DIN EN ISO 1622 (Anhang C): 2006-10		normal	
pH-Wert vor Ort*	DIN EN ISO 10523: 2012-04		7,8	6,5 - 9,5
Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort*	DIN EN 27888: 1993-11	µS/cm	232	2790
Temperatur vor Ort* *	DIN 38404 C4: 1976-12	°C	11,0	
Escherichia Coli	DIN EN ISO 9308-1: 2017-09	/100 ml	0	0
Coliforme Keime	DIN EN ISO 9308-1: 2017-09	/100 ml	0	0
Koloniezahl bei 22°C	TrinkwV § 43, Absatz 3: 2023-06	/ml	0	100
Koloniezahl bei 36°C	TrinkwV § 43, Absatz 3: 2023-06	/ml	0	100
Enterokokken	DIN EN ISO 7899-2: 2000-11	/100 ml	0	0
Trübung	DIN EN ISO 7027-1: 2016-11	NTU	0,11	1
Färbung 436 nm	DIN EN ISO 7887: 2012-04	1/m	<0,10	0,5

Parameter, die bei der Probenahme vor Ort bestimmt werden, sind mit einem * gekennzeichnet.

Beurteilung:

Die vorliegende Probe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.