

Probenergebnisse Coliforme Keime im Ortsnetz Wienhausen: Ab zweite bestätigte Probe pro Parameter

Kernaussagen: Erste bestätigte Grenzwertüberschreitung in einer Hausinstallation am 04.07.22
 Erste Grenzwertüberschreitungen im Netz: 11.07. - 02.02 (nicht durch 2. Probe bestätigt)
 Zu keinem Zeitpunkt ein positiver Befund an den Druckerhöhungsanlagen
 Zu keinem Zeitpunkt ein positiver Befund einer 2. Probe bei Ecoli und Enterokokken
 1. Bestätigte Grenzwertüberschreitungen (2. Probe) im Netz Wienhausen: 04.08.2022
 1. Bestätigte Grenzwertüberschreitungen (2. Probe) im weiteren Netz: 09.08.2022

Entnahmedatum	Probenahmestelle	Probenahmestelle	COLIFORME KEIME In 100 ml	Kommunikation
04.07.2022	ON Wienhausen	Hausinstallation in Hauptstraße	3	
11.07.2022	ON Wienhausen	Hausinstallation in Hauptstraße	1	
		Hausinstallation in Hauptstraße	1	
	DE Schepelse	Ausgang	0	
	DE Nienhagen	Ausgang	0	

11.07. - 02.08.2022	ON Wienhausen	Ausweitung der Probeentnahmestellen im Netz in Wienhausen diverse erste Auffälligkeiten		14.07.2022 Abkocheempfehlung Seniorenresidenz Voss, Auffälligkeiten in Entnahmestellen in der Nähe der Residenz, 26.07.2022 Abkocheempfehlung Seniorenresidenz Beinsen, wegen Auffälligkeiten in Entnahmestelle der Nähe 2.08.2022 Verteilung Info-Briefe an Haushalte in Wienhausen, Information der Presse und Veröffentlichung auf der CUN-Internetseite 4.08.2022 Veröffentlichung CZ
28.07.2022	DE Nienhagen	Ausgang	0	
04.08.2022	ON Wienhausen	Str. Bahnhofstr. 25, UH-100/060	9	
04.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 46, UH-210/080	2	
04.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 14, UH-140/050 ist Cellerstr 14	22	
04.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 7, UH-210/020	9	
04.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 11, UH-210/030	9	
04.08.2022	ON Wienhausen	Str. Ellenweg 4, UH-165/010	5	
04.08.2022	ON Wienhausen	Str. Ostlandstraße 12, UH-400/020/ genommen Ostlandstrasse 5 UH-400/010	12	
04.08.2022	ON Wienhausen	Hauptstraße 27, Seniorenhof Voss , Küche, Waschbecken links am Fenster	2	
04.08.2022	ON Wienhausen	Lerchenweg 8 , Residenz Beinsen, Entnahmeventil ca. 4m hinter WZ	29	

				9.08.2022 Verteilung Info-Brief an Haushalte in Offensen, Oppershausen, Bockelskamp, Flackenhorst, Nordburg, Nienhof, Neuhaus sowie Presse und Internetseiten 10.08.2022 Verteilung in Langlingen nach Absprache mt dem Gesundheitsamt Celle, Presse-Info und CUN-Internetseite
09.08.2022	ON Nordburg	Lütersweg (Bad) UH-343/010		3
09.08.2022	ON Langlingen	Hauptstraße UH-160/005		1
09.08.2022	ON Wienhausen	Str. Bahnhofstr. 25, UH-100/060		15
09.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 46, UH-210/080		2
09.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 14, Uh-140/050 ist Cellerstr 14		1
09.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 7, UH-210/020		3
09.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 11, UH-210/030		1
09.08.2022	ON Wienhausen	Str. Ellenweg 4, UH-165/010		4
09.08.2022	ON Wienhausen	Str. Ostlandstraße 12, UH-400/020/ genommen Ostlandstrasse 5 UH-400/010		14
09.08.2022	ON Wienhausen	Hauptsraße 27, Seniorenhof Voss , Küche, Waschbecken links am Fenster		1
09.08.2022	ON Wienhausen	Lerchenweg 8 , Residenz Beinsen, Entnahmevertil ca. 4m hinter WZ		4
09.08.2022	ON Nienhof	Mühlrebenweg 16, UH-300/030 (nach Rückführung der Fließrichtung)	>300	
09.08.2022	ON Oppershausen	Stettiner Str. 12, UH-480/040 (nach Rückführung der Fließrichtung)	>300	
09.08.2022	ON Flackenhorst	Trift 28 UH-490/020		6
				11.08.2022 Presseveröffentlichung CZ
15.08.2022	ON Oppershausen	Stettiner Str. 12, UH-480/040		0
15.08.2022	ON Flackenhorst	Trift 28 UH-490/020		2
15.08.2022	ON Nordburg	Lütersweg (Bad) UH-343/010		0
15.08.2022	ON Langlingen	Hauptstraße UH-160/005		0
15.08.2022	ON Wienhausen	Str. Bahnhofstr. 25, UH-100/060		1
15.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 46, UH-210/080		3
15.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 14, Uh-140/050 ist Cellerstr 14		4
15.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 7, UH-210/020		1
15.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 11, UH-210/030		0
15.08.2022	ON Wienhausen	Str. Ellenweg 4, UH-165/010		0

15.08.2022	ON Wienhausen	Str. Ostlandstraße 12, UH-400/020/ genommen Ostlandstrasse 5 UH-400/010	2	
15.08.2022	ON Wienhausen	Hauptsraße 27, Seniorenhof Voss , Küche, Waschbecken links am Fenster	0	
15.08.2022	ON Wienhausen	Lerchenweg 8 , Residenz Beinsen, Entnahmeventil ca. 4m hinter WZ	0	
15.08.2022	ON Nienhof	Mühlrebenweg 16, UH-300/030	0	
16.08.2022	ON Oppershausen	Stettiner Str. 12, UH-480/040	0	Presse-Info, Update CUN-Internetseite
16.08.2022	ON Flackenhorst	Trift 28 UH-490/020	1	
16.08.2022	ON Nordburg	Lütersweg (Bad) UH-343/010	0	
16.08.2022	ON Langlingen	Hauptstraße UH-160/005	0	
16.08.2022	ON Wienhausen	Str. Bahnhofstr. 25, UH-100/060	2	
16.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 46, UH-210/080	2	
16.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 14, Uh-140/050 ist Cellerstr 14	0	
16.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 7, UH-210/020	0	
16.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 11, UH-210/030	2	
16.08.2022	ON Wienhausen	Str. Ellenweg 4, UH-165/010	0	
16.08.2022	ON Wienhausen	Str. Ostlandstraße 12, UH-400/020/ genommen Ostlandstrasse 5 UH-400/010	0	
16.08.2022	ON Nienhof	Mühlrebenweg 16, UH-300/030	0	
				18.08.2022 NDR-Beitrag
22.08.2022	ON Oppershausen	Stettiner Str. 12, UH-480/040	0	
22.08.2022	ON Flackenhorst	Trift 28 UH-490/020	0	
22.08.2022	ON Nordburg	Lütersweg (Bad) UH-343/010	0	
22.08.2022	ON Langlingen	Hauptstraße UH-160/005	0	
22.08.2022	ON Wienhausen	Str. Bahnhofstr. 25, UH-100/060	0	
22.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 46, UH-210/080	0	
22.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 14, Uh-140/050 ist Cellerstr 14	2	
22.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 7, UH-210/020	0	
22.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 11, UH-210/030	4	
22.08.2022	ON Wienhausen	Str. Ellenweg 4, UH-165/010	0	
22.08.2022	ON Wienhausen	Str. Ostlandstraße 12, UH-400/020/ genommen Ostlandstrasse 5 UH-400/010	0	

22.08.2022	ON Wienhausen	Hauptsraße 27, Seniorenhof Voss , Küche, Waschbecken links am Fenster	0	
22.08.2022	ON Wienhausen	Lerchenweg 8 , Residenz Beinsen, Entnahmeventil ca. 4m hinter WZ	1	
22.08.2022	ON Nienhof	Mühlrebenweg 16, UH-300/030	0	
22.08.2022	ON Nordburg	Santelmann, Burgstr. 20 Hydrant vor dem HAus	0	
22.08.2022	DE Schepelse	Ausgang	0	
22.08.2022	DE Nienhagen	Ausgang	0	
				24.08.2022 Update CUN-Internetseite
25.08.2022	ON Oppershausen	Stettiner Str. 12, UH-480/040	0	
25.08.2022	ON Flackenhorst	Trift 28 UH-490/020	0	
25.08.2022	ON Wienhausen	Str. Bahnhofstr. 25, UH-100/060	0	
25.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 46, UH-210/080	0	
25.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 14, UH-140/050 ist Cellerstr 14	0	
25.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 7, UH-210/020	0	
25.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 11, UH-210/030	6	
25.08.2022	ON Wienhausen	Str. Ostlandstraße 12, UH-400/020/ genommen Ostlandstrasse 5 UH-400/010	0	
25.08.2022	ON Nordburg	Santelmann, Burgstr. 20 Hydrant vor dem HAus	0	
25.08.2022	ON Wienhausen	Lerchenweg 8 , Residenz Beinsen, Entnahmeventil ca. 4m hinter WZ	0	
				Presse, CUN-Internetseite 29.08.2022 Info-Brief an Haushalte Oppershausen, Offensen, Schwachhausen, Nienhof, Neuhaus, Nordburg und Langlingen, Presse, CUN-Internetseite: die Abkochempfehlung wird aufgehoben Einladung zur Info-Veranstaltung
29.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 14, UH-140/050 ist Cellerstr 14	1	
29.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 11, UH-210/030	0	
29.08.2022	ON Wienhausen	Lerchenweg 8 , Residenz Beinsen, Entnahmeventil ca. 4m hinter WZ	0	
30.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 14, UH-140/050 ist Cellerstr 14	45	
30.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 11, UH-210/030	1	

31.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 14, UH-140/050 ist Cellerstr 14		Nächste Probe, frühestes 2. Bestätigung 9. September
31.08.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 11, UH-210/030	0	
01.09.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 14, UH-140/050 ist Cellerstr 14	17	
01.09.2022	ON Wienhausen	Str. Hauptstraße 11, UH-210/030	0	

UH = Unterflurhydrant

ON = Ortsnetz

