

4 Quadrantenzähler

(Typ "LZQJ-XC")

In dieser Reihenfolge werden Ihnen die wechselnden Stände des Zählers auf dem Display angezeigt:

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|--|--|
| Fabrikations - Nr. | | | | | | | | | |
| C . 1 . 0 | | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | | | | | | | | | |
| L 1 | L 2 | L 3 | T 1 | M 1 | U | ¥ | + | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|--|--|
| Aktuelle Zeit | | | | | | | | | |
| 0 . 9 . 1 | | | | | | | | | |
| 1 4 : 3 3 : 0 0 | | | | | | | | | |
| h h : m m : s s | | | | | | | | | |
| L 1 | L 2 | L 3 | T 1 | M 1 | U | ¥ | + | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|--|--|
| Aktuelles Datum | | | | | | | | | |
| 0 . 9 . 2 Mi . 2 7 - 0 3 - 1 3 | | | | | | | | | |
| Y Y - M M - D D | | | | | | | | | |
| L 1 | L 2 | L 3 | T 1 | M 1 | U | ¥ | + | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|--|--|
| Rückstellzähler | | | | | | | | | |
| 0 . 1 . 0 | | | | | | | | | |
| 0 4 | | | | | | | | | |
| L 1 | L 2 | L 3 | T 1 | M 1 | U | ¥ | + | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|--|--|
| Σ Wirkleistung + | | | | | | | | | |
| 1 . 2 . 1 | | | | | | | | | |
| 0 0 7 . 9 6 8 | | | | | | | | | |
| Kum. Maximum 1 kW | | | | | | | | | |
| L 1 | L 2 | L 3 | T 1 | M 1 | U | ¥ | + | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|--|--|
| Σ Wirkleistung + | | | | | | | | | |
| 1 . 6 . 1 | | | | | | | | | |
| 1 . 9 9 2 | | | | | | | | | |
| Maximum 1 kW | | | | | | | | | |
| L 1 | L 2 | L 3 | T 1 | M 1 | U | ¥ | + | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|--|--|
| Σ Wirkenergie + | | | | | | | | | |
| 1 . 8 . 1 | | | | | | | | | |
| 4 9 6 3 7 . 4 8 0 | | | | | | | | | |
| Tarif 1 kWh | | | | | | | | | |
| L 1 | L 2 | L 3 | T 1 | M 1 | U | ¥ | + | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|--|--|
| Σ Wirkenergie + | | | | | | | | | |
| 1 . 8 . 2 | | | | | | | | | |
| 1 5 7 6 9 . 6 2 7 | | | | | | | | | |
| Tarif 2 kWh | | | | | | | | | |
| L 1 | L 2 | L 3 | T 1 | M 1 | U | ¥ | + | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|--|--|
| Σ Blindenergie + | | | | | | | | | |
| 3 . 8 . 1 | | | | | | | | | |
| 2 4 8 9 1 . 7 2 5 | | | | | | | | | |
| Tarif 1 kvarh | | | | | | | | | |
| L 1 | L 2 | L 3 | T 1 | M 1 | U | ¥ | + | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|--|--|
| Σ Blindenergie + | | | | | | | | | |
| 3 . 8 . 2 | | | | | | | | | |
| 0 7 2 8 3 . 9 1 9 | | | | | | | | | |
| Tarif 2 kvarh | | | | | | | | | |
| L 1 | L 2 | L 3 | T 1 | M 1 | U | ¥ | + | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|--|--|
| Σ Wirkenergie - | | | | | | | | | |
| 2 . 8 . 0 | | | | | | | | | |
| 3 6 1 7 2 . 4 7 2 | | | | | | | | | |
| Tarif 0 kWh | | | | | | | | | |
| L 1 | L 2 | L 3 | T 1 | M 1 | U | ¥ | + | | |

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter der Telefon-Nr. 0 5141-16 0 oder per Email an zaehlerfernauslesung@cunetz.de

1.2.1 Bezug CU-Netz an Kunde
Leistung
007,968 kW

1.6.1 Bezug CU-Netz an Kunde
Monatshöchstleistung
1,992 kW

1.8.1 Bezug CU-Netz an Kunde
Wirk-Arbeit HT
49637,480 kWh

1.8.2 Bezug CU-Netz an Kunde
Wirk-Arbeit NT
15769,627 kWh

3.8.1 Bezug CU-Netz an Kunde
Blind-Arbeit HT
24891,725 kvarh

3.8.2 Bezug CU-Netz an Kunde
Blind-Arbeit NT
07283,919 kvarh

2.8.0 Lieferung Kunde an CU-Netz
Wirk-Arbeit Tariflos
36172,472 kWh

Legende:

L1,L2,L3 = aktive Phasen

T1,T2,T0 = aktive Tarife

+ = bezogene Energie

- = gelieferte Energie

M1 = Maximum 1 aktiv

U = Uhrsteuerung aktiv

¥ = DCF Empfang

μ = Rückstellsperre RSE-Steuerung